


CLASSIFICAZIONE ErP dei SISTEMI DI REGOLAZIONE REMEHA

I dati di prodotto indicati di seguito soddisfano i requisiti del regolamento UE n. 811/2013 che integra la direttiva ErP 2010/30/UE. La classe della termoregolazione è necessaria per il calcolo dell'efficienza energetica per il riscaldamento di un insieme di apparecchi e viene pertanto indicata nella scheda tecnica del sistema.

Sistema di regolazione	Classe Energetica	Contributo all'efficienza energetica del riscaldamento dell'ambiente
q-Sense	V (su caldaia a modulazione)	3%
i-Sense	IV (su caldaia on-off)	2%
	V (su caldaia a modulazione)	3%
	VI (su caldaia a modulazione c/sonda esterna)	4%
e-Twist	IV (su caldaia on-off)	2%
	V (su caldaia a modulazione)	3%
	VI (su caldaia a modulazione c/sonda esterna)	4%

Si precisa, inoltre, che tali valori sono riportati nei rispettivi manuali di utilizzo dei dispositivi di regolazione.

Santa Lucia di Piave,



Revis S.r.l.

Sede legale: via C. Maffei, 3 - 38089 Darzo TN

Sede operativa: Via Trieste, 4/a 31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Tel. +39 0438 466 311 - Fax +39 02 3602 8583 - info@re-vis.it - PEC re-vis@pec.it
P.IVA e C.F. 02136710221 - C.C.I.A.A. TN02136710221 - REA TN202726 - Cap. Soc. €50.000,00 i.v.

Attività di direzione e coordinamento svolta da Energetica S.p.a. - Via C. Maffei, 3 - 38089 Darzo (TN) - P.IVA e C.F. 02408370225 - REA TN 222445